

磷、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群数排放浓度分别为 7.09~7.23、4 倍、10mg/L、2.1mg/L、7mg/L、5.51mg/L、0.069mg/L、0.05mg/L、0.07mg/L、未检出、90MPN/L，检测结果均满足《农村生活污水排放标准》(DB13/2171-2015) 表 1 一级 A 标准限值要求。

### (3) 噪声检测结果

根据检测结果，厂界噪声四个点位昼间等效声级值为 52~54dB(A)，夜间等效声级值为 42~44dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 2 类标准限值 (昼间≤60dB (A)，夜间≤50dB (A))。

## 5、5#辛庄村污水处理站

### (1) 废气检测结果

根据检测结果，无组织氨、硫化氢、臭气浓度边界浓度分别为 0.167mg/m<sup>3</sup>、0.005mg/m<sup>3</sup>、<10，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 1 二级新扩改建标准限值。

### (2) 废水检测结果

5#辛庄村污水处理站出口中 pH、色度、COD、BOD<sub>5</sub>、SS、总氮、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群数排放浓度分别为 7.20~7.34、4 倍、12mg/L、2.6mg/L、7mg/L、3.29mg/L、0.045mg/L、0.17mg/L、未检出、未检出、140MPN/L，检测结果均满足《农村生活污水排放标准》(DB13/2171-2015) 表 1 一级 A 标准限值要求。

### (3) 噪声检测结果

根据检测结果，厂界噪声四个点位昼间等效声级值为 52~54dB(A)，夜间等效声级值为 42~45dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 2 类标准限值 (昼间≤60dB (A)，夜间≤50dB (A))。

## 6、6#辛庄村污水处理站

### (1) 废气检测结果

根据检测结果，无组织氨、硫化氢、臭气浓度边界浓度分别为 0.178mg/m<sup>3</sup>、验收工作组签名

