

0.005mg/m<sup>3</sup>、<10，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩建标准限值。

### （2）废水检测结果

6#辛庄村污水处理站出口中 pH、色度、COD、BOD<sub>5</sub>、SS、总氮、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群数排放浓度分别为 7.25~7.39、3 倍、12mg/L、2.5mg/L、7mg/L、4.46mg/L、0.061mg/L、0.27mg/L、0.24mg/L、未检出、140MPN/L，检测结果均满足《农村生活污水排放标准》(DB13/2171-2015) 表1一级 A 标准限值要求。

### （3）噪声检测结果

根据检测结果，厂界噪声四个点位昼间等效声级值为 53~56dB(A)，夜间等效声级值为 42~44dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表1 中 2 类标准限值（昼间≤60dB (A)，夜间≤50dB (A)）。

## 7、7#大马庄村污水处理站

### （1）废气检测结果

根据检测结果，无组织氨、硫化氢、臭气浓度边界浓度分别为 0.170mg/m<sup>3</sup>、0.005mg/m<sup>3</sup>、<10，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩建标准限值。

### （2）废水检测结果

7#大马庄村污水处理站出口中 pH、色度、COD、BOD<sub>5</sub>、SS、总氮、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群数排放浓度分别为 7.20~7.26、3 倍、18mg/L、3.7mg/L、8mg/L、3.69mg/L、0.061mg/L、0.25mg/L、0.10mg/L、未检出、170MPN/L，检测结果均满足《农村生活污水排放标准》(DB13/2171-2015) 表1一级 A 标准限值要求。

### （3）噪声检测结果

根据检测结果，厂界噪声四个点位昼间等效声级值为 52~54dB(A)，夜间等效声级值为 43~45dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

验收工作组签名

张国峰 孙世繁 张冬生 张淑丽  
刘洋洋 任山海 杜涛 董海洲