21、21#采蒲台村污水处理站

（1）废气检测结果

根据检测结果，无组织氨、硫化氢、臭气浓度边界浓度分别为0.181mg/m^3、0.005mg/m^3、＜10，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准限值。

（2）废水检测结果

21#采蒲台村污水处理站出口中pH、色度、COD、BOD_5、SS、总氮、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群数排放浓度分别为7.5~7.7、8倍、17mg/L、4.1mg/L、8mg/L、6.37mg/L、0.112mg/L、0.05mg/L、未检出、0.11mg/L、130~190MPN/L，检测结果均满足《农村生活污水排放标准》（DB13/2171-2015）表1一级A标准及《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）表1重点控制区排放限值。

（3）噪声检测结果

根据检测结果，厂界噪声四个点位昼间等效声级值为54.8~57.1dB(A)，夜间等效声级值为45.2~47.1dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。

22、22#建昌村污水处理站

（1）废气检测结果

根据检测结果，无组织氨、硫化氢、臭气浓度边界浓度分别为0.117mg/m^3、0.004mg/m^3、＜10，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准限值。

（2）废水检测结果

22#建昌村污水处理站出口中pH、色度、COD、BOD_5、SS、总氮、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群数排放浓度分别为7.61~7.82、2倍、8mg/L、1.5mg/L、5mg/L、7.90mg/L、0.210mg/L、0.05mg/L、0.08、未检

验收工作组签名

张国峰 孙悠 张先生 王勇 刘江洋 陈磊 崔岩峰 郭涛 董海洲