

总磷、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群数排放浓度分别为 8.0~8.1、4 倍、8mg/L、1.6mg/L、5mg/L、6.16mg/L、0.195mg/L、0.15mg/L、0.10mg/L、未检出、170~210MPN/L，检测结果均满足《农村生活污水排放标准》(DB13/2171-2015) 表 1 一级 A 标准限值要求。

(3) 噪声检测结果

根据检测结果，厂界噪声四个点位昼间等效声级值为 51.3~54.2dB(A)，夜间等效声级值为 41.6~44.9dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 2 类标准限值（昼间≤60dB (A)，夜间≤50dB (A)）。

28、28#郝关村污水处理站

(1) 废气检测结果

根据检测结果，无组织氨、硫化氢、臭气浓度边界浓度分别为 0.121mg/m³、0.004mg/m³、<10，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 1 二级新扩改建标准限值。

(2) 废水检测结果

28#郝关村污水处理站出口中 pH、色度、COD、BOD₅、SS、总氮、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群数排放浓度分别为 8.0~8.2、2 倍、8mg/L、1.6mg/L、6mg/L、11.2mg/L、0.144mg/L、0.17mg/L、0.14mg/L、未检出、130~170MPN/L，检测结果均满足《农村生活污水排放标准》(DB13/2171-2015) 表 1 一级 A 标准限值要求。

(3) 噪声检测结果

根据检测结果，厂界噪声四个点位昼间等效声级值为 53.0~55.1dB(A)，夜间等效声级值为 42.7~46.2dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 2 类标准限值（昼间≤60dB (A)，夜间≤50dB (A)）。

29、29#韩村污水处理站

(1) 废气检测结果

验收工作组签名

张国峰 孙晓 张冬生 张江丽
刘洋 陈丝 赵培青 杜婧 韩海洲