

根据检测结果，无组织氨、硫化氢、臭气浓度边界浓度分别为 0.118mg/m³、0.004mg/m³、<10，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 二级新扩改建标准限值。

（2）废水检测结果

29#韩村污水处理站出口中 pH、色度、COD、BOD₅、SS、总氮、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群数排放浓度分别为 7.9~8.1、4 倍、19mg/L、3.8mg/L、6mg/L、9.34mg/L、0.139mg/L、0.10mg/L、0.08mg/L、0.07mg/L、90~170MPN/L，检测结果均满足《农村生活污水排放标准》（DB13/2171-2015）表 1 一级 A 标准限值要求。

（3）噪声检测结果

根据检测结果，厂界噪声四个点位昼间等效声级值为 51.3~55.2dB(A)，夜间等效声级值为 40.9~45.2dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准限值（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。

30、30#南曲堤村污水处理站

（1）废气检测结果

根据检测结果，无组织氨、硫化氢、臭气浓度边界浓度分别为 0.169mg/m³、0.005mg/m³、<10，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 二级新扩改建标准限值。

（2）废水检测结果

30#南曲堤村污水处理站出口中 pH、色度、COD、BOD₅、SS、总氮、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群数排放浓度分别为 7.53~7.74、4 倍、14mg/L、2.8mg/L、7mg/L、6.79mg/L、0.373mg/L、0.08mg/L、未检出、0.07mg/L、210~250MPN/L，检测结果均满足《农村生活污水排放标准》（DB13/2171-2015）表 1 一级 A 标准限值要求。

（3）噪声检测结果

验收工作组签名

张雪峰 张冬生 孙敬 刘洋 王以琳
杜涛 陈照 董海洲