

根据检测结果，厂界噪声四个点位昼间等效声级值为 52.2~53.6dB(A)，夜间等效声级值为 41.7~43.0dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 2 类标准限值（昼间≤60dB (A)，夜间≤50dB (A)）。

31、31#磁白村污水处理站

(1) 废气检测结果

根据检测结果，无组织氨、硫化氢、臭气浓度边界浓度分别为 0.198mg/m³、0.005mg/m³、<10，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 1 二级新扩改建标准限值。

(2) 废水检测结果

31#磁白村污水处理站出口中 pH、色度、COD、BOD₅、SS、总氮、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群数排放浓度分别为 7.65~7.81、2 倍、17mg/L、3.3mg/L、8mg/L、12.0mg/L、0.343mg/L、0.45mg/L、0.09mg/L、0.11mg/L、60~90MPN/L，检测结果均满足《农村生活污水排放标准》(DB13/2171-2015) 表 1 一级 A 标准限值要求。

(3) 噪声检测结果

根据检测结果，厂界噪声四个点位昼间等效声级值为 52.8~54.5dB(A)，夜间等效声级值为 41.6~43.7dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1 中 2 类标准限值（昼间≤60dB (A)，夜间≤50dB (A)）。

32、32#北青村污水处理站

(1) 废气检测结果

根据检测结果，无组织氨、硫化氢、臭气浓度边界浓度分别为 0.169mg/m³、0.005mg/m³、<10，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 1 二级新扩改建标准限值。

(2) 废水检测结果

32#北青村污水处理站出口中 pH、色度、COD、BOD₅、SS、总氮、氨氮、

验收工作组签名

张国峰 张先生 孙敬 刘洋 陈江
王树 阮熙 任洁 李海洲