

总磷、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群数排放浓度分别为 7.86~7.93、8 倍、12mg/L、2.5mg/L、8mg/L、12.8mg/L、0.184mg/L、0.06mg/L、0.09mg/L、0.10mg/L、260~340MPN/L，检测结果均满足《农村生活污水排放标准》（DB13/2171-2015）表 1 一级 A 标准限值要求。

（3）噪声检测结果

根据检测结果，厂界噪声四个点位昼间等效声级值为 53.9~55.1dB(A)，夜间等效声级值为 42.0~43.6dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准限值（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。

33、33#北青村污水处理站

（1）废气检测结果

根据检测结果，无组织氨、硫化氢、臭气浓度边界浓度分别为 0.191mg/m³、0.005mg/m³、<10，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 二级新扩改建标准限值。

（2）废水检测结果

33#北青村污水处理站出口中 pH、色度、COD、BOD₅、SS、总氮、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群数排放浓度分别为 8.51~8.78、4 倍、9mg/L、1.9mg/L、8mg/L、12.5mg/L、0.307mg/L、0.19mg/L、0.07mg/L、0.11mg/L、90~170MPN/L，检测结果均满足《农村生活污水排放标准》（DB13/2171-2015）表 1 一级 A 标准限值要求。

（3）噪声检测结果

根据检测结果，厂界噪声四个点位昼间等效声级值为 54.1~55.7dB(A)，夜间等效声级值为 42.5~44.1dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准限值（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。

34、34#北曲堤村污水处理站

（1）废气检测结果

验收工作组签名

张国峰	张冬生	孙繁	刘洋	张红
王	孔涛	陈	徐	李海洲